

Karkkilan kaupunki, Rakennusvalvonta
kirjaamo@karkkila.fi

LAUSUNTO KARKKILAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA

Karkkilan Ympäristölautakunta on 3.3.2026 pyytänyt terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa rakennusjärjestysehdotuksesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 9.4.2026 mennessä.

Lohjan kaupungin ympäristöterveyslautakunta vastaa Karkkilan kaupungin ympäristöterveydenhuollosta, tehtäviä hoitaa Lohjan ympäristöterveyspalvelut. Ympäristöterveyslautakunta on delegoinut lausunnonanto-oikeuden alaisilleen viranhaltijoille.

Saatujen materiaalien perusteella Lohjan ympäristöterveyspalvelut toteaa, että rakennusjärjestykseen olisi hyvä lisätä seuraavat:

4 ERITYISET MÄÄRÄYKSET RAKENTAMISESTA ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Asumista varten muodostettavalla rakennuspaikalla tulee olla saatavissa riittävästi terveydensuojelulainsäädännön laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

5 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA

23 § Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi

Kiinteistön sijoituessa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle, tulee rakennukset liittää vesi- ja viemäriverkostoon. Toiminta-alueen ulkopuolella rakennuspaikalle tulee olla saatavissa terveydensuojelulainsäädännössä talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä.

6 RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS

24.5 Ilmalämpöpumput

Lämpöpumpun ulkoyksikkö suositellaan suunnattavaksi naapurista pois päin äänihaittojen ehkäisemiseksi

Sovelletut oikeusohjeet:

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Delegointipäätös (Lohjan ympäristöterveyslautakunta 30.9.2025 § 56)

Viran puolesta,
Päivi Kohonen, terveystarkastaja

Tiedoksi: Lohjan kaupungin ympäristöterveyslautakunta