

Asianumero
319/02.08.00/2024

Päätöspäivämäärä
19.12.2024

Pykälänumero
§ 9/2024

Lämmöntalteenottokiekon hankinta

Asiaselostus

Liikuntahallin alakertaa palveleva lämmöntalteenottokoneen kiekko on hajoamispisteessä. Vikaantumisen huomattiin, kun lämmöntalteenotto (lto) pysähtyi kokonaan ja viaksi paljastui lämmöntalteenottokiekon erittäin huono kunto. Kone saatiin toimimaan, mutta vain puoliteholla. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman laatu kärsii huomattavasti liikuntahallin alakerran pukuhuoneissa, suihkutiloissa ja liikuntatiloissa. Tilojen käyttäjiltäkin on jo tullut palautetta ilman laadusta. Pelkona on myös, että jos tulee kovat pakkaset niin lämmöntalteenottokone pysähtyy kokonaan. Kovalla pakkasella kone alkaa puhaltaa vain kylmää ilmaa, jolloin kone jäätyy ja lopulta puhallus pysähtyy kokonaan. Pahimmillaan voi tapahtua niin, että raitisilmapelit eivät jostain syystä automaattisesti sulkeudukaan vaan puhaltaa kylmää ilmaa tiloihin. Nyt kun on kylmä vuoden aikana, niin tämä lto-koneen korjaus tulee tehdä heti, jotta vältetään suuremmilta ongelmilta ja vahingoilta.

Pyysimme tarjousta lämmöntalteenottokiekon vaihdosta Karkkilan Ilmanvaihto Oy:ltä. Heidän tarjouksensa lämmöntalteenottokiekon uusimiselle oli 15 000 € (alv0%).

Ratkaisuvalta

Karkkilan kaupungin hallintosääntö 38 §

Päätös ja päätöksen perustelut

Päätän hankkia lämmöntalteenottokiekon vaihdon Karkkilan ilmastointi Oy:ltä hintaan 15 000€ (alv 0%).

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Allekirjoitus

Tämä viranhaltijapäätös on sähköisesti järjestelmällekirjoitettu

Hallenberg Jani
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Tiedoksianto

Kenelle	Tiedoksiantotapa
Karkkilan ilmastointi Oy	sähköposti
tekninen lautakunta	sähköposti
kaupunkikehitysjohtaja	sähköposti