

Asianumero
230/02.08.00/2025

Päätöspäivämäärä
22.10.2025

Pykälänumero
§ 2/2025

Kiinteistöjen kulunvalvonnan päivittäminen

Asiaselostus

Nykyinen käytössä oleva kulunvalvontatekniikka on jo lähes 30 vuotta vanhaa ja on näin ollen teknisesti tiensä päässä. Nykyiset kulkurit on jo nykyisellä tekniikalla suhteellisen helposti kloonattavissa, joten tämä aiheuttaa kiinteistöille riskin. Tästä syystä päivitämme kulunvalvonnan kaikilla meidän omassa käytössä olevilla kiinteistöillä. Tähän on varattu investointimääräraha talousarviossa.

Pyysimme nykyiseltä toimittajalta Schneider Electric Finland Oy:ltä tarjousta lukutekniikan päivityksestä, jossa päivitetään nykyisen järjestelmän päälle käytössä oleviemme kiinteistöjen lukijat (124 kpl) ja kaikki kulkurit (1500 kpl). Tarjouksen kokonaishinnaksi tuli 31 843€ (alv0%).

Ratkaisuvalta

Karkkilan kaupungin hallintosäätö 44 §

Päätös ja päätöksen perustelut

Päätän hyväksyä Schneider Electric Finland Oy:n tarjouksen kulunvalvonnan lukutekniikan päivityksen kokonaishinnaltaan 31 843 euroa.

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Allekirjoitus

Tämä viranhaltijapäätös on sähköisesti järjestelmällekirjoitettu

Hallenberg Jani
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Tiedoksianto

Kenelle	Tiedoksiantotapa
Tarjoaja	sähköposti
kaupunkikehityslautakunta	sähköposti
kaupunkikehitysjohdaja	sähköposti